

**LAVORI DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI  
COMPOSTAGGIO DI MORARO (GO) – II STRALCIO**

**QUESITI**

- **QUESITO:**

Nell'*Allegato B1 – Elementi di valutazione*, al punto 1. *Programmazione delle attività*, la dimensione del carattere di stampa specificata sotto alla colonna *Formato* dei Sub Elementi di valutazione A1 – *Cronoprogramma delle attività* e A2 – *Relazione sulla soluzione delle interferenze* è riferita a tutti gli elaborati (cronoprogramma, relazione e planimetrie) o solamente alla Relazione, consentendo quindi l'utilizzo di un formato di carattere più piccolo per il cronoprogramma e per gli elaborati grafici?

**Chiarimento:**

La dimensione del carattere da adottare per tutti i documenti è Calibri 11.

- **QUESITO:**

Tra i documenti dell'offerta tecnica da produrre, il (n.1) foglio in formato A3 può essere sostituito da n.2 fogli in formato A4?

**Chiarimento:**

Il formato A3 previsto per alcune parti della relazione tecnica (*BUSTA B – Offerta tecnica*) deve intendersi come unico formato utilizzabile.

- **QUESITO:**

L'articolo 3.14 – *Pagamenti: anticipazioni, acconti e saldo* del Capitolato Speciale d'appalto riporta che entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, verrà corrisposto all'appaltatore, quale acconto/anticipazione, il 20% (ventipercento) dell'importo del valore complessivo del contratto; nella tabellina riepilogativa dello stesso articolo ed anche all'articolo 5 dello Schema di Contratto si prevede un recupero dell'anticipo con il 1° SAL. Si chiedono chiarimenti in merito a quando tale primo acconto/anticipazione verrà recuperato sulla liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori.

**Chiarimento:**

L'acconto sarà corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, subordinatamente alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria, e sarà considerato di fatto a copertura della realizzazione delle opere del 1° SAL.

- **QUESITO:**

E' possibile presentare la cauzione provvisoria con firma digitale?

**Chiarimento:**

La cauzione provvisoria di cui al comma c) del punto 2.1 del Disciplinare di gara e la dichiarazione, di cui al comma d) dello stesso punto, possono essere presentate con firma digitale. I documenti dovranno essere sottoscritti, in detta modalità, sia dal soggetto fideiussore che dalla società obbligata ed i file prodotti dovranno essere salvati in un supporto informatico che andrà inserito nel plico d'offerta.

- **QUESITO:**

E' possibile effettuare un bonifico bancario per la cauzione provvisoria?



**Chiarimento:**

No, la cauzione provvisoria di cui al comma c) del punto 2.1 del Disciplinare di gara può essere prestata solo nelle forme e nei modi di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016.

- **QUESITO:**

E' obbligatorio indicare la terna di subappaltatori sul DGUE in sede di offerta?

**Chiarimento:**

Qualora si intenda ricorrere a dei subappaltatori per l'esecuzione dei lavori previsti nell'appalto, andrà indicata, al minimo, una terna di subappaltatori per qualsiasi tipo di lavorazione.

- **QUESITO:**

E' obbligatorio che i subappaltatori, individuati in terna ed indicati nel DGUE, si registrino sul sistema AVCPass come "Mandante in RTI" anche se non sarà costituito alcun RTI e l'Operatore economico partecipa come impresa singola?

**Chiarimento:**

Come stabilito dal comma f) del punto 2.1 *BUSTA A – Documentazione amministrativa* del Disciplinare di gara, anche i subappaltatori devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI"; l'Operatore economico, pur partecipando come impresa singola, dovrà generare il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI" (si confronti FAQ AVCPass n.N16).

- **QUESITO:**

Nel caso si intenda affidare lavori in subappalto questi vanno elencati nel DGUE e va indicata la terna di subappaltatori. La terna va indicata per qualsiasi lavorazione si intenda subappaltare, oppure va indicata solo nel caso in cui le lavorazioni oggetto di subappalto rientrino tra quelle individuate al comma 53, articolo 1, della legge n.190/2012?

**Chiarimento:**

La terna va indicata per qualsiasi lavorazione si intenda subappaltare, comprese quelle individuate al comma 53, articolo 1, della legge n.190/2012, ed indipendentemente da chi ne sarà l'esecutore effettivo.

- **QUESITO:**

Nella *BUSTA B – Offerta tecnica* è richiesto l'inserimento di una copia in formato elettronico dell'offerta; nel supporto digitale (CD o DVD) andrà inserita la scansione di tutta la documentazione completa di timbro e firma, oppure è sufficiente inserire tutta la documentazione in formato .pdf, ma senza timbri e firme?

**Chiarimento:**

La copia in formato elettronico dell'offerta, da produrre ed includere nella *BUSTA B – Offerta tecnica*, dovrà essere identica alla copia cartacea, comprensiva di timbri e firme, e dovrà essere prodotta in formato elettronico .pdf su CD o DVD.

- **QUESITO:**

Con riferimento al paragrafo 2.2.3 relativo alla *BUSTA B – Offerta tecnica*, si chiede se la relazione tecnica relativa ad un lotto (A, B o C) debba essere numerata – "pagina X di Y" o "X/Y" – nel suo complesso, oppure per ogni sub-elemento. Si chiede inoltre di meglio definire se Y è un valore unico, in quanto la somma di tutte le pagine della relazione tecnica complessiva, oppure se esistono n.3 Y.

**Chiarimento:**

La relazione tecnica di cui al punto 2.2 del Disciplinare di gara dovrà essere unica per ogni *BUSTA B – Offerta tecnica* di ogni lotto oggetto di offerta ed i fogli del documento dovranno essere numerati con la formula «pagina X di Y», oppure «X/Y», e nell'ultima pagina deve essere riportata l'indicazione



«relazione composta da n.Y pagine»; «Y» dovrà essere il numero complessivo delle pagine costituenti la relazione tecnica.

- **QUESITO:**

Si chiede se i sub-elementi sono n.3 (1-Programma delle attività, 2-Soluzioni tecniche e qualità delle opere e 3-Organizzazione) oppure, nel caso del lotto A, sono n.7 (n.2 per 1-Programma delle attività, n.2 per 2- e n.3 per 3-).

**Chiarimento:**

Con riferimento all'*Allegato B1 – Elementi di valutazione* (lotto A) parte integrante del Disciplinare di gara, si conferma che gli elementi di valutazione tecnica sono n.3, come di seguito specificati:

- elemento 1-Programmazione delle attività, a sua volta costituito da n.2 sub-elementi A1 Cronoprogramma delle attività e A2 Relazione sulla soluzione delle interferenze;
- elemento 2-Soluzioni tecniche e qualità delle opere, a sua volta costituito da n.2 sub-elementi A3 Qualità dei materiali impiegati e A4 Qualità dell'esecuzione;
- elemento 3-Organizzazione, a sua volta costituito da n.3 sub-elementi A5 Qualità delle figure professionali di coordinamento, A6 Quantificazione del personale di cantiere e A7 Mezzi d'opera.

Analogamente, per il lotto B gli elementi di valutazione tecnica sono n.3, costituiti da n.9 sub-elementi, e per il lotto C gli elementi di valutazione tecnica sono n.3, costituiti da n.7 sub-elementi.

- **QUESITO:**

Item Computo Metrico – EM8, item elaborato B.M0 – 1.1.2: il Computo prevede motore IP68, è corretto oppure si tratta semplicemente di un errore di copiatura?

**Chiarimento:**

Si tratta di un errore di battitura; il motore dovrà essere IP 66.

- **QUESITO:**

Item Computo Metrico – EM8, item elaborato B.M0 – 1.1.2: il Computo prevede l'insonorizzazione del ventilatore, cosa si intende?

**Chiarimento:**

La soluzione tecnica specifica rimane in capo al fornitore, purché la rumorosità dovuta al sistema ventilatore e motore sia inferiore a 70 dB(A).

- **QUESITO:**

Item Computo Metrico – EM7, item elaborato B.M0 – 1.1.3: il Computo prevede le sonde di rilevazione temperatura e pressione umidità, chi le deve prevedere?

**Chiarimento:**

Le sonde di rilevazione T, P e umidità sono elencate e dettagliate tecnicamente nel CME parte elettrica e strumentale, alla voce EL.47, dove si indica che è compresa anche la fornitura e posa in opera. Esse sono pertanto previste nel lotto C.

- **QUESITO:**

Item Computo Metrico – EM9, item elaborato B.M0 – 2.5.10, 11: i motori previsti devono essere completi di inverter?

**Chiarimento:**

Si conferma che gli inverter sono previsti nel lotto C.

- **QUESITO:**

Item Computo Metrico – EM9, item elaborato B.M0 – 2.5.12: sulle tavole è previsto esplicitamente un rilevatore di pressione per ogni ventilatore, perché non viene ricompreso nel Computo metrico?



**Chiarimento:**

Come desumibile dalle tavole M.3B e M.3C, le pressioni a monte e a valle dei ventilatori sono misurate con n.2 rilevatori per ogni ventilatore, già previsti alla voce EL.47 del lotto C; quindi nell'elaborato descrittivo sono riportati, mentre nel Computo metrico del lotto B non si rilevano.

- **QUESITO:**

Item Computo Metrico – EM17, item elaborato B.M0 – 2.5: i motori previsti devono essere completi di inverter?

**Chiarimento:**

In riferimento alla voce EM17, si precisa che è stata erroneamente prevista la presenza di un inverter a differenza di quanto correttamente indicato sia nella relazione impianti elettrici B.E0, sia nel Computo metrico del lotto C, dove non è previsto alcun inverter sui ventilatori VM. Gli inverter non sono pertanto previsti per questi ultimi ventilatori.

Ronchi dei Legionari, 30.03.2018.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Angelo Marchesan

